



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ16.Н0120

Срок действия с 21.12.2016 г. по 20.12.2021 г.

код ОК 005 (ОКП) 35 8100 № ПС 002206

код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АКМ Групп»,  
ИНН 5258123310. Адрес: 603061, г. Нижний Новгород, ул.  
Адмирала Нахимова, дом 13, офис 2. Телефон: 8(831)282-09-55

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АКМ Групп»,  
ИНН 5258123310. Адрес: 603061, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала  
Нахимова, дом 13, офис 2. Телефон: 8(831)282-09-55

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» Общество с ограниченной  
ответственностью «Гарантия Качества», 236022, г. Калининград, ул.  
Дмитрия Донского, дом 7/11, оф. 101 ОГРН 1153926025901.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ16 до 24.02.2019 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Кабели парной скрутки категории 5е для систем цифровой связи, серий  
«Premium» и «Standart», марок: UTPнг-LS, UTPнг-LSZH, UTPнг-LSLTx,  
FTPнг-LS, FTPнг-LSZH, FTPнг-LSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-001-  
49375579-2016. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

Предел распространения горения кабеля, проложенного пучком по  
категории "А" - ПРГП 16 (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011); показатель  
дымообразования - ПД1 (ГОСТ IEC 61034-2-2011); показатель  
токсичности продуктов горения - ПТПМ2 (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20);  
предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - ПО1  
(ГОСТ IEC 60331-21-2011); показатель коррозионной активности -  
ПКА1 (ГОСТ 31565-2012).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0125/Е-М-16 от  
21.12.2016 г. ООО «Гарантия Качества» ИЛ  
«Гарантия Качества», № ССБК RU.21ПБ16 до  
24.02.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 3574-001-49375579-2016

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.Е. Фатеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.С. Секерин

